

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Soukenická, 155
PSČ, místo: 53701, Chrudim II
K.ú., parcelní č.: Chrudim (654299), st. 465
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztázná plocha: 376 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 81.7
■ elektřina: 7.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.73 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	120 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	237 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	170 kWh/(m ² ·rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	52.8 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	14.1 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: ing. Karel Vrbický

Osvědčení č.: 0742

Kontakt: karel.vrbicky@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 798130.0

Vyhotoveno dne: 24.11.2025

Podpis: Karel Vrbický