

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Trutnov, Horská 634, 541 01**
 PSČ, místo:
 Typ budovy: **Budova pro obchodní účely**
 Plocha obálky budovy: **4519** m²
 Objemový faktor tvaru A/V: **0,27** m²/m³
 Celková energeticky vztažná plocha: **4496** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
 (Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m².rok)


Celková dodaná energie		Neobnovitelná primární energie	
Měrné hodnoty kWh/(m ² .rok)		Měrné hodnoty kWh/(m ² .rok)	
Mimořádně úsporná A	36,3		66,9
Velmi úsporná B	54,4		100,4
Úsporná C	72,5	Dop.	133,9
Méně úsporná D	108,8	83,9	147,4
Nehospodárná E	145,1		200,8
Velmi nehospodárná F	181,4		267,7
Mimořádně nehospodárná G			334,6
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok			
377,27		662,62	

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu má energetickou náročnost je znázorněn šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☒	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☒	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGIIHodnoty pro celou budovu
MWh/rok

■ Elektrina

■ CZT s vyšším než
50% a nejvýše 80
% podílem OZE

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Díleč dodaná energie				Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádná úspora	A						8,7
	B						
	C					34,5	
	D	Dop.	2,1				
	E						
	F	0,812					
Mimořádně neúsporná	G	38,7					
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		173,8	9,5	0,0	0,0	155,0	39,0

Zpracovatel: Vladimír Kotešovec

Osvědčení č.:

558

Kontakt:

Golden Gas Technologies s. r. o., Plynárenská 671, Kolín 4

Vyhотовeno dne:

7. duben 2016

Podpis:

